



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 27.02.2024
Αρ. Πρωτ.: 2548/28.02.2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)

Ποσότητα: 4 τεμάχια
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :1400€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%

***επισυνάπτονται προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΥΛΙΚΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι και ΤΡΙΤΗ 05/03/2024** και **μέχρι τις 9:00 π.μ.**

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τύπος: UPS Online

Παρεχόμενη Ισχύς (VA): 1000 VA

Παρεχόμενη Ισχύς (Watt): 900W

Τύπος Πρίζας: Schuko

Έξοδοι: 1 x Serial/ 2 x Schuko

Μπαταρία 2 x 12V/9Ah VRLA sealed lead acid maintenance free

Συχνότητα Μπαταρίας: 40 ~ 70 Hz (auto-sense)

Χρόνος Μεταφοράς: Mains mode to battery mode: 0 ms Inverter mode to bypass mode: 4 ms (typical)

Συντελεστής ισχύος εξόδου $pf=0.9$

Διόρθωση ενεργού συντελεστή ισχύος (APFC) συντελεστής ισχύος εισόδου έως 0,99

Ανεμιστήρας εξαερισμού μεταβλητής ταχύτητας

Πολλαπλές λειτουργίες ρυθμιζόμενες μέσω LCD:

τάση εξόδου, EOD, αυτόματη εκκίνηση, λειτουργία

πανάκαμψης, λειτουργία ECO και λειτουργία μετατροπής

συχνότητας

Να διαθέτει ενδείξεις σφαλμάτων για On Utility failure / Low battery / Overload / UPS fault