

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 19-04-2024
Αρ πρωτ.: 5009/24-04-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της κάτωθι υπηρεσίας, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

*επισυνάπτονται προδιαγραφές

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.200€ συμπ ΦΠΑ 24%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, τηλ. 213 2052 513,575

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1^{ος} όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.

μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 29/04/2024 και ώρα 14:30.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α/α	Περιγραφή Υλικού	Μονάδα Μέτρησης
1	ΡΟΚΑ 5/20	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
2	ΡΟΚΑ 7/20	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
3	ΡΟΚΑ 8/20	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
4	ΡΟΚΑ 9/20	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
5	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11	ΤΕΜΑΧΙΟ
6	ΠΡΙΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45	ΤΕΜΑΧΙΟ
7	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45	ΤΕΜΑΧΙΟ
8	ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11	ΤΕΜΑΧΙΟ
9	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 60x60 4000K ΧΩΝΕΥΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ
10	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ LED ΣΤΕΓΑΝΟ 120cm x 2 (Μονής κατεύθυνσης)	ΤΕΜΑΧΙΟ
11	ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2,5mm	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ ΛΕΥΚΟ	ΜΕΤΡΟ
13	ΜΩΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΜΑΥΡΗ) ΜΗΚΟΣ: 20m, ΠΛΑΤΟΣ: 19mm, ΠΑΧΟΣ: 0.13mm	ΤΕΜΑΧΙΟ
14	ΜΩΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΗ) ΜΗΚΟΣ: 20m, ΠΛΑΤΟΣ: 19mm, ΠΑΧΟΣ: 0.13mm	ΤΕΜΑΧΙΟ
15	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 38mm x5m	ΤΕΜΑΧΙΟ
16	ΦΙΣ RJ11	ΤΕΜΑΧΙΟ
17	ΦΙΣ RJ45	ΤΕΜΑΧΙΟ
18	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 160X2,50mm	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
19	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200X2,50mm	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
20	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200X3,60mm	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.
21	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
22	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
23	ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	ΜΕΤΡΟ
24	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ
25	ΦΥΣΙΓΓΕΙΑ 16Α	ΤΕΜΑΧΙΟ
26	ΦΥΣΙΓΓΕΙΑ 20Α	ΤΕΜΑΧΙΟ
27	ΦΥΣΙΓΓΕΙΑ 25Α	ΤΕΜΑΧΙΟ
28	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΣΤΕΓΑΝΟ) 7,5X7,5	ΤΕΜΑΧΙΟ
29	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΥΚΛΙΚΟ (ΣΤΕΓΑΝΟ) 7,5X7,5	ΤΕΜΑΧΙΟ
30	ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ

31	ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
32	ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
33	ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
34	ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 3Χ1 mm ²	ΜΕΤΡΟ
35	ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 3Χ1,5 mm ²	ΜΕΤΡΟ
36	ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 3Χ2,5 mm ²	ΜΕΤΡΟ
37	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 3Χ1,5 mm ²	ΜΕΤΡΟ
38	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 3Χ2,5 mm ²	ΜΕΤΡΟ
39	ΛΑΜΠΕΣ E27 LED	ΤΕΜΑΧΙΟ
40	ΛΑΜΠΕΣ B22 LED	ΤΕΜΑΧΙΟ
41	ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ2,5mm ²	ΤΕΜΑΧΙΟ
42	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 120cm ΔΙΠΛΗΣ T8	ΤΕΜΑΧΙΟ
43	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 120cm ΜΟΝΗΣ T8	ΤΕΜΑΧΙΟ
44	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 60cm T8	ΤΕΜΑΧΙΟ
45	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ
46	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΥΛΗΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ
47	ΝΤΟΥΙ E27	ΤΕΜΑΧΙΟ
48	ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ6mm ²	ΤΕΜΑΧΙΟ
49	ΚΑΝΑΛΙ 13Χ20 ΑΥΤΟΚ.	ΜΕΤΡΟ
50	ΚΑΝΑΛΙ 12Χ13 ΑΥΤΟΚ.	ΜΕΤΡΟ
51	ΚΑΝΑΛΙ 25Χ25 ΑΥΤΟΚ.	ΜΕΤΡΟ
52	ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΜΕΤΡΟ
53	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 1mm ²	ΜΕΤΡΟ
54	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ
55	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m	ΤΕΜΑΧΙΟ
56	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ
57	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ
58	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP ΚΑΤ 6	ΜΕΤΡΟ
59	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W 4000K IP65	ΤΕΜΑΧΙΟ
60	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W 4000K IP65	ΤΕΜΑΧΙΟ
61	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1P C10A 6kA 230V	ΤΕΜΑΧΙΟ
62	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1P C16A 6kA 230V	ΤΕΜΑΧΙΟ
63	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1P C20A 6kA 230V	ΤΕΜΑΧΙΟ
64	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1P C25A 6kA 230V	ΤΕΜΑΧΙΟ
65	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1P C32A 6kA 230V	ΤΕΜΑΧΙΟ
66	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΡΕΛΕ) 2P 40A 30mA	ΤΕΜΑΧΙΟ
67	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΡΕΛΕ) 4P 40A 30mA	ΤΕΜΑΧΙΟ

68	ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ1,5mm ²	ΤΕΜΑΧΙΟ
69	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2Ρ 25Α	ΤΕΜΑΧΙΟ

Για το κάτωθι υλικό ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές:

- 1) Μικροαυτόματη ασφάλεια 1Ρ C10Α 6kΑ 230V
 - Έλεγχος και προστασία κυκλωμάτων έναντι βραχυκυκλωμάτων και υπερφορτώσεων
 - Επιτρέπουν την απομόνωση κυκλωμάτων
 - Δέχονται βοηθητικές επαφές
 - Καμπύλη Β: 3 έως 5 In
 - Καμπύλη C: 5 έως 10 In
 - Ονομαστική τάση: 240/400V AC
 - Ονομαστικό ρεύμα: 0,5 έως 63Α
 - Συχνότητα 50/60Hz
 - Ενσωματωμένη θήκη ετικέτας
 - Πρότυπα: IEC EN 60898-1
- 2) Μικροαυτόματη ασφάλεια 1Ρ C16Α 6kΑ 230V
 - Έλεγχος και προστασία κυκλωμάτων έναντι βραχυκυκλωμάτων και υπερφορτώσεων
 - Επιτρέπουν την απομόνωση κυκλωμάτων
 - Δέχονται βοηθητικές επαφές
 - Καμπύλη Β: 3 έως 5 In
 - Καμπύλη C: 5 έως 10 In
 - Ονομαστική τάση: 240/400V AC
 - Ονομαστικό ρεύμα: 0,5 έως 63Α
 - Συχνότητα 50/60Hz
 - Ενσωματωμένη θήκη ετικέτας
 - Πρότυπα: IEC EN 60898-1
- 3) Μικροαυτόματη ασφάλεια 1Ρ C20Α 6kΑ 230V
 - Έλεγχος και προστασία κυκλωμάτων έναντι βραχυκυκλωμάτων και υπερφορτώσεων
 - Επιτρέπουν την απομόνωση κυκλωμάτων
 - Δέχονται βοηθητικές επαφές
 - Καμπύλη Β: 3 έως 5 In
 - Καμπύλη C: 5 έως 10 In
 - Ονομαστική τάση: 240/400V AC
 - Ονομαστικό ρεύμα: 0,5 έως 63Α
 - Συχνότητα 50/60Hz
 - Ενσωματωμένη θήκη ετικέτας
 - Μικροαυτόματος 1Ρ C20Α 6kΑ 230V
 - Πρότυπα: IEC EN 60898-1
- 4) Μικροαυτόματη ασφάλεια 1Ρ C25Α 6kΑ 230V
 - Έλεγχος και προστασία κυκλωμάτων έναντι βραχυκυκλωμάτων και υπερφορτώσεων
 - Επιτρέπουν την απομόνωση κυκλωμάτων
 - Δέχονται βοηθητικές επαφές
 - Χαρακτηριστικά
 - Καμπύλη Β: 3 έως 5 In
 - Καμπύλη C: 5 έως 10 In

- Ονομαστική τάση: 240/400V AC
 - Ονομαστικό ρεύμα: 0,5 έως 63A
 - Συχνότητα 50/60Hz
 - Ενσωματωμένη θήκη ετικέτας
 - Πρότυπα: IEC EN 60898-1
- 5) Μικροαυτόματη ασφάλεια 1P C32A 6kA 230V
- Έλεγχος και προστασία κυκλωμάτων έναντι βραχυκυκλωμάτων και υπερφορτώσεων
 - Επιτρέπουν την απομόνωση κυκλωμάτων
 - Δέχονται βοηθητικές επαφές
 - Καμπύλη B: 3 έως 5 I_n
 - Καμπύλη C: 5 έως 10 I_n
 - Ονομαστική τάση: 240/400V AC
 - Ονομαστικό ρεύμα: 0,5 έως 63A
 - Συχνότητα 50/60Hz
 - Ενσωματωμένη θήκη ετικέτας
 - Πρότυπα: IEC EN 60898-1
- 6) Διακόπτης ράγας 2P 25A 250V
- Ονομαστική τάση: 240/400V AC
 - Ονομαστικό ρεύμα: 25 A
 - Συχνότητα 50/60Hz
 - Κατηγορία χρήσης AC22A για μεικτό φορτίο (ωμικό και επαγωγικό)
 - 2P σε πλάτος 1 στοιχείου
 - IP2X με καλύμματα ακροδεκτών
 - Φωτεινή ένδειξη κατάστασης μέσω LED
 - Πρότυπα: IEC 60 947-3 , IEC 60 669
- 7) Διακόπτης διαρροής (ρελέ) 2P 40A 30mA
- Μεγάλη ευαισθησία: 30mA
 - Ονομαστικό ρεύμα: 40A
 - Ονομαστική τάση: 230V AC (2P)
 - Συχνότητα: 50Hz
 - Ενσωματωμένη θήκη ετικέτας
 - Δέχονται βοηθητικές επαφές
 - Πρότυπα: IEC EN 61008-1 και IEC EN 61008-2-1
- 8) Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA
- Μέθοδος τοποθέτησης: Ράγα DIN (DRA)
 - Τύπος ρεύματος διαρροής: AC
 - Ονομαστικό ρεύμα: 40A Ονομαστική τάση 400V
 - Αριθμός πόλων: 4
 - Ονομαστικό ρεύμα σφάλματος: 30mA
 - Ικανότητα βραχυκύκλωσης (I_{cw}): 6kA
 - Αριθμός στοιχείων πλατ. 17,5mm: 4
 - Ικανότητα διακοπής: IEC60947-2 6kA
- 9) Τα φωτιστικά πάνελ LED 60×60 θα πρέπει να έχουν 3 χρόνια εγγύηση και να είναι χωνευτά.
- 10) Όλα τα υλικά φωτισμού θα πρέπει να είναι 4000 K και LED.