

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 19-01-2017  
Αρ. Πρωτ.: 968/20-01-2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών,

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ F στα μαγειρεία, προϋπολογισμού 3.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου φπα), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, ως κάτωθι:**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) συστήματος ολικής κατάκλισης τύπου F στα μαγειρεία του νοσοκομείου.

Το σύστημα **θα χρησιμοποιηθεί για την άμεση προσπάθεια πυρόσβεσης σε κουζίνες και μαγειρεία** και θα καλύπτει τις καυτές επιφάνειες, τις φριτέζες, καθώς και τα φίλτρα, το χώρο πάνω από αυτά και τον καπναγωγό.

Στην παρούσα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου δικτύου.

### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το σύστημα που θα τοποθετηθεί θα προκύψει μετά από σχετικό υπολογισμό που θα πραγματοποιήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος και **θα υποβληθεί και εγκριθεί από την Πυροσβεστική υπηρεσία.**

Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει φάκελο για την υποβολή προς έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία.

**Το σύστημα θα σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με:**

- την 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 3149/Β/24.11.2014), παράγραφος 3.6, που αφορά τα συστήματα Τοπικής Εφαρμογής
- το πρότυπο NFPA 17A, που προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων Wet Chemical για την προστασία των χροανών των μαγειρειών.

Θα χρησιμοποιεί κατασβεστικό υλικό τύπου F και θα συνάδει με το Παράρτημα Β' της εγκυκλίου 61047 Φ.701.6 της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Επίσης στην Προμήθεια-Εγκατάσταση του συστήματος ολικής κατάκλισης τύπου F που αφορά τον χώρο των μαγειρειών περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Υπεύθυνη δήλωση πυροσβεστήρα
- Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την ορθή τοποθέτηση με την εναρμόνιση της Πυροσβεστικής διάταξης 15/2014 που απαιτείται για την έγκριση του πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική υπηρεσία.

./.

Το σύστημα θα είναι πιστοποιημένο όσον αφορά την φιάλη, την βαλβίδα, σύμφωνα με την οδηγία 97/23/EK και 2010/35/EK και το κατασβεστικό υλικό σύμφωνα με την 61047 Φ.701.6 της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε εργασία και υλικό που απαιτείται για την άρτια και ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση του υπάρχοντος συστήματος πυρόσβεσης και στην απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης με δικά του μέσα και δαπάνες.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

- Η Προμήθεια-Εγκατάσταση του συστήματος ολικής κατάκλισης τύπου F, θα γίνει με τρόπο που θα επιφέρει την μικρότερη δυνατή όχληση του νοσοκομείου. Για τον λόγο αυτό οι εργασίες θα γίνουν σε ώρες και ημέρες που θα συμφωνηθούν με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
- Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή από τον Ανάδοχο, προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφές σε άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται στους παραπάνω χώρους .
- Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εμπειρία σε ανάλογες εργασίες η οποία θα αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει με την προσφορά του πίνακα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.
- Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του Αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.
- **Οι διαγωνιζόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών και των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κος ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ τηλ. 213 2052 571**

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

./.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

*Η Αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών θα γίνει από την αρμόδια συσταθείσα επιτροπή .*

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ιπποκράτους 8 π. Πεντέλη τκ 15236, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κτίριο Δ 1<sup>ος</sup> όροφος,

**σε κλειστό φάκελο και οι οποίες θα λαμβάνουν υποχρεωτικά αριθμό πρωτοκόλλου**  
**του Νοσοκομείου, μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 -01-2017 και ΩΡΑ 14:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**