



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 03.06.2024
Αρ. Πρωτ.: 6942/07-06-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΜΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :1700€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%

***επισυνάπτονται προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι και ΤΕΤΑΡΤΗ 12/06/2024 τις 9:00 π.μ.**

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενου του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η προληπτική συντήρηση του Συστήματος BMS της SIEMENS και του ΑΚΕ της ΜΕΘ και της Β Παιδιατρικής. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

Web server Συστήματος –Desigo CP

- Έλεγχος ώρας συστήματος
- Διαγνωστικός έλεγχος λειτουργιών συστήματος
- Έλεγχος χωρητικότητας μνήμης
- Λήψη back up αντιγράφου
- Έλεγχος ιστορικού σφαλμάτων –δυσλειτουργιών
- Έλεγχος αποστολής /λήψης συναγερμών
- Έλεγχος καταγεγραμμένων σφαλμάτων
- Έλεγχος ρυθμίσεων χρηστών και χρονοπρογραμμάτων
- Έλεγχος καταγραφών μεγεθών
- Ενημέρωση λογισμικού Desigo CP

Διασυνδέσεις integrations

- Έλεγχος επικοινωνίας με τρίτα συστήματα

Δίκτυο επικοινωνίας BMS

- Έλεγχος επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών
- Έλεγχος ποιότητας επικοινωνίας (ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων)

Ελεγκτές (controllers)

- Οπτικός έλεγχος
- Κατάσταση μπαταριών ελεγκτών
- Έλεγχος τροφοδοσίας
- Έλεγχος διαγνωστικών LED υλικών Siemens
- Ενημέρωση (update) Firmware ελεγκτών
- Read back /Compile προγραμμάτων ελεγκτών

Περιφερειακά υλικά (αισθητήρια , κινητήρες)

- Διαγνωστικός έλεγχος και βαθμονόμηση όπου απαιτείται.

Προληπτική συντήρηση synco700

Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

- Έλεγχος ορθής λειτουργίας του προγράμματος
- Δοκιμή παραμέτρων
- Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρων βανών
- Διαγνωστικός έλεγχος λειτουργίας αισθητηρίων θερμοκρασίας

3. Εκτέλεση του έργου / Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι εν ενεργεία εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Siemens S.A

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει όλα τα υλικά σε χώρο του έργου και να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από τις εργασίες από τον χώρο του Νοσοκομείου, με δική του ευθύνη και δαπάνη και να κάνει χρήση όλων των αναγκαίων μέσων για την περαίωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από έμπειρο προσωπικό και με αρίστης ποιότητας υλικά με αντίστοιχα πιστοποιητικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος, μετά το πέρας των αντικαταστάσεων θα ελέγξει την εγκατάσταση για τυχόν δυσλειτουργίες και σε περίπτωση προβλημάτων είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει στην εγκατάσταση για την διόρθωση και την βελτίωση αυτής με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.

Οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με την προσφορά του βεβαίωση ενημέρωσης ότι επισκέφθηκε το Νοσοκομείο και έλαβε γνώση για το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων και των συνθηκών για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία ιδιαίτερα οι εργασίες που αφορούν **την ΜΕΘ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το διάστημα 15 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου**

4. Προσωπικό αναδόχου – Ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με έμπειρο προσωπικό του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς το ΙΚΑ για όλο το προσωπικό του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.

5. Παράδοση του έργου

Η παράδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού ελεγχθεί η ορθή λειτουργία των αντλιών.