

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΑΔΑ

Π. Πεντέλη 7/03/2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφ.:Α.ΡΙΣΤΑ  
Τηλ . 213- 2052518 ή 508  
Fax: 21032052441  
Email: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)  
ΑΦΜ 997355589  
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ : 2862

**ΘΕΜΑ:** «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ετήσιας (εφάπαξ) συντήρηση των επτά ψυκτών του νοσοκομείου».

**ΣΧΕΤ:** Η υπ.αριθμ. 569/18-1-2019 Απόφαση Αν.Διοικητή, σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης (ΑΔΑ:ΩΒΞ0469Η24-90Β)

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της ετήσιας (εφάπαξ) συντήρηση των επτά ψυκτών του νοσοκομείου, συνολικού εκτιμώμενου ποσού **1.300,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 887 Οικονομικού έτους 2019, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τους όρους των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΕ 887: Χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00€) συμπεριλ. ΦΠΑ 24%.**

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 213 2052555/575**

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email , **έως Δευτέρα 18/03 /2019, ημέρα ώρα 09:00.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ**

Οι ψύκτες νερού που αφορά η παρούσα τεχνική περιγραφή είναι συνολικά επτά (7):

- πέντε (5) ψύκτες της εταιρείας COWAY τύπου CHP-8800 και
- δύο (2) ψύκτες της εταιρείας PURE WATER TECHNOLOGY τύπου PW1M.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου που είναι τοποθετημένοι οι ψύκτες.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ COWAY

Ο ψύκτης νερού COWAY, φέρει τέσσερα διαφορετικά φίλτρα, για την συγκράτηση διαφόρων επιβλαβών ουσιών. Τα φίλτρα αυτά είναι τα ακόλουθα:

- Φίλτρο ιζήματος (sentiment filter),
- Φίλτρο προ-άνθρακα (pre-carbon filter),
- Φίλτρο μετα-άνθρακα (post-carbon filter),
- Μembrάνη UF

Οι εργασίες συντήρησης των εν λόγω ψυκτών που θα εκτελεστούν από τον υποψήφιο συντηρητή και θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και το σχετικό εγχειρίδιο, είναι :

- Αντικατάσταση και ξέβγαλμα των τεσσάρων (4) φίλτρων
- Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης των δεξαμενών (ζεστού, κρύου) και όλου του κυκλώματος,
- Καθαρισμός φλοτέρ
- Καθαρισμός βρυσών (ζεστού, κρύου)
- Αντικατάσταση στα σωληνάκια του κυκλώματος φίλτρανσης
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ PURE WATER TECHNOLOGY

Ο ψύκτης νερού PURE WATER TECHNOLOGY, φέρει τρία (3) διαφορετικά φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά είναι τα ακόλουθα:

- Φίλτρο ιζήματος (sentiment filter),
- Φίλτρο άνθρακα (carbon filter),
- Φίλτρο lead & cyst

Οι εργασίες συντήρησης των εν λόγω ψυκτών που θα εκτελεστούν, είναι :

- Αντικατάσταση και ξέβγαλμα των τριών (3) φίλτρων
- Καθαρισμός & απολύμανση στομίου εξαγωγής νερού (ζεστού, κρύου)
- Αντικατάσταση στα σωληνάκια του κυκλώματος φίλτρανσης
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τους παραπάνω τύπους ψυκτών το δε κόστος αυτών θα περιλαμβάνεται στην προσφορά των υποψηφίων. Ο υποψήφιος συντηρητής υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης να υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου τα σχετικά πιστοποιητικά αυτών καθώς και έντυπο στο οποίο θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

