

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΑΔΑ

Π. Πεντέλη 24/6/2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφ.: Α.ΡΙΣΤΑ  
Τηλ . 213- 2052518 ή 508  
Fax: 21032052441  
Email: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)  
ΑΦΜ 997355589  
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ : 7035/26-6-2019

**ΘΕΜΑ:** «Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά με την προμήθεια πυροσβεστικών ειδών, για τις πυροσβεστικές φωλιές και τους πυροσβεστικούς σταθμούς του νοσοκομείου.

**ΣΧΕΤ:** Την υπ.αριθμ. 6925/24-6-2019 Απόφαση Αν.Διοικήτή, σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης (ΑΔΑ:ΨΦΙΚ469Η24-4ΝΑ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί **στην προμήθεια** πυροσβεστικών ειδών, για τις πυροσβεστικές φωλιές και τους πυροσβεστικούς σταθμούς του νοσοκομείου, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Τεμάχια	Παρατηρήσεις
1	βάνες σφαιρικές 2"	6	
2	πυροσβεστικές φωλιές μονής ανέμης (πλήρης)	6	μάνικα πάνινη μήκους 20μ. μέγιστης πίεσης μεγαλύτερης των 8 BAR , με ημισυνδέσμους αλουμινίου 0,52 και ένα υλό ρυθμιζόμενο (απλό) με ημισύνδεσμο 0,52.
3	μάνικες πάνινες μήκους 20μ έκαστη	12	μάνικα πάνινη μήκους 20μ. μέγιστης πίεσης μεγαλύτερης των 8 BAR , με ημισυνδέσμους αλουμινίου 0,52.
4	ακροφύσια (αυλούς)	9	αλουμινίου ρυθμιζόμενους (απλούς) με ημισυνδέσμους 0,52
5	ημισυνδέσμους αλουμινίου 0,52/2" (υγραυλική β'ολτα)	12	
6	γάντια (ζευγάρια )	30	για αγήματα
7	Μάσκες μιας χρήσης	50	για αγήματα
8	φτυάρια με κοντό στυλιάρι	6	πυροσβεστικοί σταθμοί
9	τσάπες (τριγωνικές) ή κασμάδες	6	πυροσβεστικοί σταθμοί
10	τσεκούρια (κανονικά)	6	πυροσβεστικοί σταθμοί
11	γάντια (ζευγάρια )	18	πυροσβεστικοί σταθμοί

12	κράνη κόκκινα (εργατικά)	18	πυροσβεστικοί σταθμοί
13	Μάσκες μιας χρήσης	18	πυροσβεστικοί σταθμοί

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΕ 1429:Τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (3.300,00€) συμπεριλ. ΦΠΑ 24%.**

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 213 2052513/575**

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email , έως **2/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**