

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφορίες: Θ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518
 Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 18/11/2019
 Αρ. Πρωτ.: 11578

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί **στην προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικεραύνου** για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σε βάρος των ΚΑΕ 9749,0887 του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών.

Σχετ. Η υπ.αριθμ. 11517/15-11-2019 έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης (ΑΔΑ:ΩΗ30469Η24-3ΝΕ), της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικεραύνου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε βάρος των ΚΑΕ 9749,0887 προϋπολογισμού 2019, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση κόστους ανά κωδικό αριθμό εξόδων και τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: Έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.200,00 €) συμπερ/νου ΦΠΑ 24%.

ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ
9749	Προμήθεια	4.340,00€
0887	Εργασία	1.860,00€
ΣΥΝΟΛΟ		6.200,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικεραυνική Προστασία.

Προμήθεια ενός αλεξικέραυνου (οικολογικό) – ενισχυμένου ιονισμού με ακτίνα προστασίας τουλάχιστον 140μ. Η ακίδα του αλεξικέραυνου θα αποτελείται από ακίδα σύλληψης, ιονιστικό μηχανισμό –επαγωγικό πηνίο υψηλής παλμικής τάσης, ακροδέκτη καθόδου, βαρέου τύπου και κοχλιωτή υποδοχή στον ιστό στήριξης.

1. Η κεφαλή θα είναι αυτοτροφοδοτούμενη και θα ζευγνύεται χωρητικά προς το ηλεκτρικό πεδίο κακοκαιρίας.
2. Αγωγός καθόδου, ο αγωγός θα είναι πολύκλωνο ηλεκτρολυτικό χαλκό 50mm².
3. Στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, τα οποία θα τοποθετηθούν ανά 40cm για την στήριξη του αγωγού.
4. Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης (χαλύβδινα, επιχαλκωμένα), διαμέτρου 16mm και μήκος 1,50μέτρα.
5. Ακροδέκτες, σύνδεσμοι κλπ. Απαραίτητοι για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

**Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κο Θ. Κουντούρη (Τεχνική Υπηρεσία)
τηλέφωνο: 213-2052575**

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **Δευτέρα 25-11-2019 & ώρα 11:00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ