



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: Διακάκης Ιωάννης
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 25-10-2024
Αρ. Πρωτ.: 12988/5-11-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συντήρησης Καυστήρων

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των καυστήρων θέρμανσης , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :1.900€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%

***επισυνάπτονται προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**:

promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι και την 11-11-2024 και

μέχρι τις 14:30.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ (ΕΦΑΠΑΞ)

Στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, (Παλαιά Πεντέλη και Λυκόβρυση) υπάρχουν τέσσερις (4) καυστήρες - λέβητες οι οποίοι αφορούν τις κεντρικές θερμάνσεις διαφόρων κτιρίων του νοσοκομείου και χρήζουν εφάπαξ ετήσιας συντήρησης. Οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, είναι οι κάτωθι :

- Πλήρη συντήρηση
- Καθαρισμοί
- Ρυθμίσεις καύσης
- Μέτρηση καυσαερίων
- Έκδοση πιστοποιητικού - φύλλου ελέγχου

καθώς και κάθε άλλη εργασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, για την άρτια και ασφαλή λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων.

Οι εργασίες συντήρησης των καυστήρων - λεβήτων θα γίνει μόνο από προσωπικό το οποίο φέρει τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς συντήρηση τεσσάρων (4) καυστήρων - λεβήτων του νοσοκομείου, είναι τα κάτωθι:

Ένας καυστήρας - λέβητας στο Β κτίριο (Π.Πεντέλη)

Κατασκευαστής καυστήρα: UNIGAS uniflame

Κατασκευαστής λέβητα : OSCAR

Ονομ.ισχύς λέβητα: 60.000 kcal/hr

Ένας καυστήρας - λέβητας στο Γ κτίριο (Π.Πεντέλη)

Κατασκευαστής καυστήρα: ELCO

Κατασκευαστής λέβητα : THERMOSTAHL

Ονομ.ισχύς λέβητα: 50.000 kcal/hr

Ένας καυστήρας - λέβητας στην εκκλησία του Νοσοκομείου (Π.Πεντέλη)

Κατασκευαστής καυστήρα: MAN

Κατασκευαστής λέβητα : BUDERUS G205

Ονομ.ισχύς λέβητα: 66KW

Ένας καυστήρας - λέβητας στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Λυκόβρυσης
(Λυκόβρυση)

Κατασκευαστής καυστήρα: THERMOMEC

Κατασκευαστής λέβητα : BRAHMA

Ονομ.ισχύς λέβητα: 45000 kcal/hr

Ρητά επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει όλα τα φύλλα
ελέγχου στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου