

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΑΔΑ

Π. Πεντέλη 8/01/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ
Τηλ . 213- 2052518 ή 508
Fax: 21032052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr
ΑΦΜ 997355589
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ : 12864

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί **στην προμήθεια δύο υποβιβαστών ρύθμισης οξυγόνου**, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο

Η περιγραφή αφορά στην αντικατάσταση των δύο (2) υποβιβαστών ρυθμιστών υψηλής πίεσης του κέντρου φιαλών οξυγόνου του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 2: Αντικατάσταση δύο (2) υποβιβαστών ρυθμιστών οξυγόνου υψηλής πίεσης.

Θα αντικατασταθούν οι δύο (2) παλαιοί υποβιβαστές ρυθμιστές οξυγόνου με νέους. Οι νέοι υποβιβαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τη πίεση εξόδου από 0-10 bar και ονομαστική παροχή τουλάχιστον 90 m³/h. Οι νέοι υποβιβαστές ρυθμιστές θα περιλαμβάνουν καινούργια αισθητήρια συναγερμού υψηλής πίεσης (για ενημέρωση του προσωπικού σε περίπτωση εκκένωσης των φιαλών) και τα κατάλληλα εξαρτήματα υψηλής πίεσης για να συνδεθούν οι υποβιβαστές με τις υφιστάμενες ράμπες των συστοιχιών των φιαλών. Επίσης θα πραγματοποιηθεί επαναρύθμιση του πίνακα συναγερμού για να συνεργαστεί με τα καινούργια αισθητήρια συναγερμού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε συμφωνία και συμβατότητα με τα υφιστάμενα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα προσόντα:

- Να έχει πείρα στην συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων αποδεικνυομένη με αντίστοιχα πιστοποιητικά από Δημόσια Ελληνικά Νοσοκομεία
- Να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2015) για συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και για εμπορία, διάθεση, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων.
- Να διαθέτει πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τη ΔΥ8δ/1348/2004

- Να είναι στελεχωμένος με πτυχιούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Π.Ε ή Τ.Ε. ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ανάληψη και ολοκλήρωση των εργασιών.
- Να διαθέτει τεχνικούς(συνεργεία) που να κατέχουν άδεια τεχνίτη ιατρικών αερίων σύμφωνα με το ΠΔ 112/2012.
- Να προσκομίσει με τη προσφορά του βεβαίωση ενημέρωσης ότι επισκέφθηκε το Νοσοκομείο και έλαβε γνώση για το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων και των συνθηκών για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Αθήνα Δεκεμβριος 2019
Ο συντάξας

Πίνακας Οικονομικής προσφοράς

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ								

ΚΑΕ 1429

Πληροφορίες: κα Ε.Χρυσικού (Τεχνική Υπηρεσία) -τηλ. 213 2025575/555

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email , **έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/01/2020, ώρα 09:00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ