



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 02/07/2024
 Αρ. Πρωτ.: 8606/17-07-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

• ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :1400,00€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%

επισυνάπτονται προδιαγραφές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 213 2052 575 / 513

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου
1								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr** έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 24-07-2024 & ώρα 09.00.**

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Σε συνέχεια ελέγχου που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στους χώρους του Νοσοκομείου, καταμετρήθηκαν οι κάτωθι εκατόν τριάντα ένα (131) πυροσβεστήρες:

- 2 ΤΜΧ ξηράς κόνεως (50kg) – ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ
- 1 ΤΜΧ αφρού (16lt)
- 32 ΤΜΧ ξηράς κόνεως (12kg)
- 61 ΤΜΧ ξηράς κόνεως (6kg)
- 7 ΤΜΧ ξηράς κόνεως (12kg) – ΟΡΟΦΗΣ
- 14 ΤΜΧ διοξειδίου του άνθρακα (5kg)
- 14 ΤΜΧ διοξειδίου του άνθρακα (2kg)

Στα ως άνω αναφερόμενα τεμάχια θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης. Με τον όρο "συντήρηση" εννοούνται οι εργασίες, υλικά πλήρωσης και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών καθώς και την αναγόμωση (όπου απαιτηθεί) των πυροσβεστήρων του νοσοκομείου, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις.

Επίσης, στην συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου.

Οι πυροσβεστήρες βρίσκονται σε διάφορους χώρους και κτήρια του νοσοκομείου στην περιοχή της Παλαιάς Πεντέλης καθώς και στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Λυκόβρυσης (4 τεμάχια και ένας 12kg οροφής ξηράς κόνεως).

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Η συντήρηση όπως ορίζεται ανωτέρω, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένες Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ

1218/Β/2005) καθώς και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

- Οι πιστοποιήσεις της αναδόχου εταιρείας θα έχουν εκδοθεί από αρμόδιο Αναγνωρισμένο Φορέα ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της Απόφασης Αριθ. 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001 (όπως Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. ή Bureau Veritas Α.Ε. κλπ).
- Οι πυροσβεστήρες θα παραληφθούν για συντήρηση όπως ορίζεται ανωτέρω από τους χώρους του νοσοκομείου και μετά θα παραδοθούν και αναρτηθούν στις κατάλληλες επίτοιχες βάσεις τους πλήρεις, έτοιμοι προς χρήση, σε κάθε κτιριακό χώρο του Νοσοκομείου με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου.
- Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεστούν τμηματικά με τρόπο που δεν θα αφήσει καμία πτέρυγα του Νοσοκομείου εκτεθειμένη χωρίς την κάλυψη των απολύτως απαιτούμενων πυροσβεστήρων. (Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν θα αφαιρεθούν ταυτόχρονα όλοι οι πυροσβεστήρες για συντήρηση).
- Η εταιρεία θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν αναγομωθεί – συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους.
- Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου.
- Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί, κατά τη διαδικασία της συντήρησης – αναγόμωσης, ότι είναι ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του συντηρητή δε θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα τους υποδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγραφούν.
- Μετά το πέρας των συντηρήσεων-αναγομώσεων η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση ελέγχου συντήρησης των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν.
- Κάθε διαγωνιζόμενος -και συνεπώς ο Ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου-, με την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

- Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανόν θα απαιτηθούν καθώς και των δαπανών που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσία, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά-πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα την προσφορά:

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών από το Φορέα Διαπίστευσης που να αποδεικνύει ότι διαθέτει πιστοποίηση ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία.
- Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται το όνομα του πιστοποιημένου Αρμόδιου Ατόμου, καθώς και ο αριθμός πιστοποιητικού που αυτός φέρει.