

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 04-07-2024
Αρ πρωτ.: 8199/05-07-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της κάτωθι υπηρεσίας, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

*επισυνάπτονται προδιαγραφές

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.720€ συμπ ΦΠΑ 24%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, τηλ. 213 2052 513,575

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Παρατηρητήριο	Τιμή Παρατηρητήριο	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1^{ος} όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.

μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 10/07/2024 . και ώρα 14:30.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στο κεντρικό λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου βρίσκονται εγκατεστημένοι δύο ατμολέβητες (No1 και No3) των οποίων τα πιστοποιητικά λήγουν 19/06/2024 και 24/05/2024 αντίστοιχα και ως εκ τούτου απαιτείται η ανανέωση αυτών. Οι ατμολέβητες αυτοί (μάρκας IVAR) είναι κατασκευασμένοι το 1990 και η ατμοπαραγωγική ικανότητά τους είναι 2.000 Kg/h (1395,6 kW). Οι καυστήρες που είναι προσαρμοσμένοι στους λέβητες είναι πιεστικοί καυστήρες καύσης ελαφρού πετρελαίου της εταιρείας RIELLO τριβάθμιοι και ο τύπος τους είναι P 200 T/G.

Η λειτουργία των ατμολεβήτων εξυπηρετεί την παραγωγή ατμού, ο οποίος με τη σειρά του υποστηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους α) τη λειτουργία των πλυντηρίων, β) τη λειτουργία των μαγειρείων, γ) την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου τη θέρμανση όλων των κτηρίων του Νοσοκομείου.

Ο επανέλεγχος για την ανανέωση των πιστοποιητικών των ατμολεβήτων, θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 2656/28.09.2012 καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη και κανονισμό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει έντεχνα και εμπρόθεσμα όλες τις εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί ο επιτυχής επανέλεγχος των δύο ατμολεβήτων καθώς και να εκδοθούν και υποβληθούν στο Νοσοκομείο τα απαιτούμενα από τον νόμο πιστοποιητικά επανελέγχου των ατμολεβήτων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι ατμολέβητες θα παραδοθούν σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες που απαιτούνται θα εκτελεσθούν σταδιακά, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ώστε να μη διακοπεί για κανένα λόγο η παροχή του Νοσοκομείου με ατμό.

Ενδεικτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν για κάθε ατμολέβητα είναι:

- Άνοιγμα πόρτας και καπνοθαλάμου
- Εκκένωση του νερού των λεβήτων
- Εκκαπνισμός φλογοαυλών
- Άνοιγμα θυρίδων του ατμοϋδροθαλάμου
- Παχυμέτρηση ελασμάτων του λέβητα
- Επανατοποθέτηση θυρίδων με νέα παρεμβύσματα
- Πλήρωση του λέβητα με νερό
- Τάπωμα όλων των στομιών
- Υδραυλική δοκιμή με πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας του λέβητα
- Υδραυλική δοκιμή των ασφαλιστικών του λέβητα
- Κλείσιμο πόρτας και καπνοθαλάμου
- Επαναφορά της στάθμης του λέβητα σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας.
- Εκκίνηση σταμάτημα αντλιών νερού
- Έλεγχος σβέσης καυστήρα λόγω χαμηλής στάθμης
- Έλεγχος καυστήρα από τους πρεσοστάτες

- Έλεγχος καλής λειτουργίας των βαλβίδων ασφαλείας των λεβήτων σε πλήρη λειτουργία
- Κάθε άλλη εργασία που δεν περιγράφεται παραπάνω αλλά απαιτείται για την ασφαλή και άρτια εκτέλεση του ελέγχου των ατμολεβήτων και των συστημάτων ασφαλείας
- Έκδοση πιστοποιητικού

Στην περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες πέραν των ανωτέρω εργασιών και υλικών για τον έλεγχο και πιστοποίηση των ατμολεβήτων και των συστημάτων ασφαλείας (πχ χημικός καθαρισμός, αντικατάσταση φλογοαυλών, ηλεκτροσυγκολλήσεις) οι εργασίες αυτές και τα υλικά δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου και η δαπάνη αυτών θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που απαιτηθούν εργασίες και υλικά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για το κόστος αυτών και το Νοσοκομείο θα αποφασίζει εάν θα αναθέτει την πρόσθετη εργασία ή υλικό στον ανάδοχο.

Η σύμβαση θεωρείται ολοκληρωμένη με την υποβολή των πιστοποιητικών στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO IEC 17020 για τους περιοδικούς ελέγχους ατμολεβήτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/2012. Αντίγραφο της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά των συμμετεχόντων.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη και να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου, σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με έμπειρο, ικανό και ειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.

Εάν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Οι διαγωνιζόμενοι πριν υποβάλλουν την προσφορά τους υποχρεούνται να επισκεφθούν όλους τους χώρους που σχετίζονται με τις απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των ατμολεβήτων, για να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών. Κατά την επίσκεψη τους θα παραλαμβάνουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ότι ο διαγωνιζόμενος έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση τις θέσεις των εγκαταστάσεων, των χώρων, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σημερινής (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασης των εγκαταστάσεων και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Την εν λόγω βεβαίωση οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν με την προσφορά τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ