

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
 Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ  
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
 e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 02-07-2024  
 Αρ πρωτ.: 8621/17-07-2024

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της κάτωθι υπηρεσίας, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

**ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT UNIT)**

\*επισυνάπτονται προδιαγραφές\*

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: #5.850€ συμπ ΦΠΑ 24%**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, τηλ. 213 2052 513,575**

**Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Παρατηρητήριο	Τιμή Παρατηρητήριο	Παρατηρητήριο
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

**Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1<sup>ος</sup> όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες,**

**μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 22-07-2024 και ώρα 14:30.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

-1-

-2-

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**1)** Προμήθεια πέντε (5) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 9.000 BTU/hr, που θα ικανοποιούν κατ' ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις:

Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), ψύξης-θέρμανσης, 9.000 BTU/hr, inverter, ενεργειακής κλάσης A++ ψύξη/ A+++ θέρμανση, με ιονιστή, με οικολογικό Freon R 32, με ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.

**2)** Προμήθεια τριών (3) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 24.000 BTU/hr, που θα ικανοποιούν κατ' ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις:

Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), ψύξης-θέρμανσης, 24.000 BTU/hr, inverter, ενεργειακής κλάσης A++ ψύξη/ A+++ θέρμανση, με ιονιστή, με οικολογικό Freon R 32, με ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.

**3)** Προμήθεια δύο (2) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 18.000 BTU/hr, που θα ικανοποιούν κατ' ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις:

Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), ψύξης-θέρμανσης, 18.000 BTU/hr, inverter, ενεργειακής κλάσης A++ ψύξη/ A+++ θέρμανση, με ιονιστή, με οικολογικό Freon R 32, με ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.

Η κατακύρωση θα γίνει επί του συνόλου

